

Ленина ул., д. 123,  
г. Новоалександровск,  
Ставропольский край, 356200  
Тел./факс: (866) 41-6-19-84  
E-mail: nalsud@mail.stv.ru  
<http://novoaleksandrovsk.stv.surf.ru>

14.05.2012 № 1607/16

H3 No 21

УНД и ПР ГУ МЧС России по СК  
Заводская, ул. 51,  
г.Новоалександровск, СК

В.В.Жолобов



г. Новоалександровск

24 мая 2022 года

Новоалександровский районный суд Ставропольского края в составе председательствующего судьи Жолобова В.В.,  
при секретаре Иноземцеве И.И.,  
с участием представителя истца заместителя прокурора Новоалександровского района Ставропольского края Пилипко Д.А.,  
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Новоалександровского района Ставропольского края к Министерству образования Ставропольского края, Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» об обязании выделении денежных средств и устранении нарушений требований пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Новоалександровского района Ставропольского края обратился в суд с иском заявлением к Министерству образования Ставропольского края, Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова». Требования мотивированы тем, что прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в местах с массовым и ночным пребыванием людей. 09.03.2022 прокуратурой района с привлечением сотрудников ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу Ставропольского края УНД и ПР МЧС России -по СК проведена проверка противопожарной безопасности на объекте федеральной собственности, а именно общежитие ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова», в ходе которой выявлены нарушения требований ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123), п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1974 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ПНР в РФ) состоящих из 25 пунктов нарушений. 17.03.2022 директору ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» внесено представление. Также 17.03.2022 в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения, которого 28.03.2022 сотрудниками ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Для устранения выявленных нарушений закона необходимо дополнительное финансирование министерством образования Ставропольского края. В данный момент в общежитии ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» проживает 160 студентов и 19 лиц, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Невыполнение указанных требований законодательства может повлечь за собой опасные последствия, которые могут привести к массовой гибели людей и работников, а также других лиц, круг которых не определен, поскольку в каждом конкретном случае определить их количество невозможно.

На основании изложенного просит:

Обязать министерство образования Ставропольского края в течении 1 месяца выделить денежные средства ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» для устранения нарушений пожарной безопасности в общежитии, расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Школьная, 20 «А».

Обязать ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» после выделения денежных средств в течении 3 месяцев устранить нарушения пожарной безопасности в общежитии, расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Школьная, 20 «А», а именно:

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения;

- речевые оповещатели разместить на расстоянии 150 мм от потолка;
- установить двери из поэтажных коридоров в фойе;
- объект оборудовать выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации;

- привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию;
- привести в исправное состояние систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- утвердить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;

- обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

- организовать работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;

- помещение насосной обеспечить схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях;

- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности. а также класса