



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**ПРОКУРАТУРА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА**

ул. Ленина, д. 76, г. Новоалександровск,
Новоалександровский район, Ставропольский край,
Россия, 356000

18.03.2022 № 7-08-2022



Директору ГБПОУ
«Григорополиский
сельскохозяйственный техникум им.
М.И. Платова»

Козелу С.Г.

ул. Ленина 1, ст. Григорополисская,
Новоалександровский городской
округ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в местах с массовым и ночным пребыванием людей.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (пункт 1).

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (пункт 2).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Из приведенных положений закона следует, что собственник по своему усмотрению владеет и пользуется принадлежащим ему имуществом и определяет расходы, необходимые для его содержания или ремонта.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВОН № 017779 *

Прокуратура Новоалександровского района
Ставропольского края
№ Исорг-20070024-394-22/-20070024

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

09.03.2022 в 11 часов сотрудниками ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу Ставропольского края УНД и ПР МЧС России по СК проводилась проверка противопожарной безопасности на объекте федеральной собственности, а именно общежитие ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова».

В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства:

+ 1. В нарушение требований ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1974 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), п. 5.1 СП 3.13.130.2009 световые оповещатели «Выход» не в полном объеме содержатся в исправном (работоспособном) состоянии;

+ 2. Заблокированы двери эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в лестничные клетки, чем нарушены требования п.п. «б» п. 27 ППР в РФ;

+ 3. Неисправны (нарушена целостность) дымовые пожарные извещатели, установленные в поэтажных коридорах, чем нарушены требования п. 54 ППР в РФ;

+ 4. В нарушение п. 407 ППР в РФ огнетушители не в полном объеме имеют порядковые номера на корпусах, что образует нарушение норм согласно;

— 5. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения, что влечет нарушение требований п. 48 ППР в РФ;

6. В нарушение требований п. 48 ППР в РФ не обеспечено проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

+ 7. В номерах отсутствуют планы эвакуации, что является нарушением требований п. 84 ППР в РФ;

+ 8. В нарушение требований п. 5, п. 84 ППР в РФ не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации;

9. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, что является нарушением требований п. 15 ППР в РФ;

+ 10. Допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов (в том числе зарядных устройств мобильных телефонов) в номерах, чем нарушены требования п.п. «и» п. 35 ППР в РФ;

+ 11. В нарушение требований п.п. «в» п. 35 ППР в РФ допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (в т.ч. в номерах, изоляторе, подвале);

— 12. Допущено размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка, что является нарушением требований п. 4.4 СП 3.13.130.2009.

— 13. Сняты двери из поэтажных коридоров в фойе, чем нарушены требования п.п. «д» п. 16 ППР в РФ;

— 14. В нарушение требований ч. 7 ст. 83 ФЗ № 123 Объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации;

— 15. Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии, что является нарушением требований п. 54 ППР в РФ;

— 16. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном (работоспособном) состоянии, чем нарушены требования п. 54 ППР в РФ;

— 17. В нарушение требований п. 54 ППР в РФ не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;

— 18. На объекте защиты не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушены требования п. 54 ППР в РФ;

— 19. Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, чем нарушены требования п. 54 ППР в РФ;

+ 20. В нарушение требований п. 10 ППР в РФ в месте расположения пожарных приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты;

— 21. Помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях, чем нарушены требования п. 51 ППР в РФ;

+ 22. Отсутствует указатель направления со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника наружного противопожарного водоснабжения, что является нарушением требований п. 48 ППР в РФ;

+ 23. В нарушение п.п. «г» п. 16 ППР в РФ допущена установка на окнах 1 этажа глухих металлических решеток;

— 24. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

помещений складского назначения с обозначением им категорий и зон на входных дверях помещений с наружной стороны, чем нарушены требования п. 12 ППР в РФ;

— 25. Отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации, чем нарушены требования ч. 1 ст. 83 ФЗ № 123.

Вышеуказанные нарушения закона при возникновении пожара могут привести к порче имущества и причинению вреда жизни, и здоровью граждан, находящихся на объекте.

Изложенное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами общежития ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также по недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции



Д.А. Пилипко

*В связи с отсутствием средств
устранить не исправности
по пунктам 1, 2, 5, 7
не могут все. Возможно*