



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРОКУРАТУРА
НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА

ул. Ленина, д. 76, г. Новоалександровск,
Новоалександровский район, Ставропольский край,
Россия, 356000

26.04.2022

8-06-2022

№



284893 465316

В Новоалександровский районный суд

Истец:

Прокурор Новоалександровского
района

г. Новоалександровск, ул. Ленина 76

в защиту прав, свобод и законных
интересов неопределенного круга лиц

Ответчики:

Министерство образования
Ставропольского края,

г. Ставрополь, ул. Ломоносова 3.

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Григорополиский
сельскохозяйственный техникум
имени атамана М.И. Платова»,

Ставропольский край,
Новоалександровский район,
ст. Григорополисская, ул. Ленина 1

Третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований:

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
(по Новоалександровскому городскому
округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по
СК

Ставропольский край,
Новоалександровский район,
г. Новоалександровск, ул. Заводская,
д. 51.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

(в порядке ст. 45 ГПК РФ)

Прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в местах с массовым и ночным пребыванием людей.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (пункт 1).

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и

ВОН № 017858 *

Прокуратура Новоалександровского района
Ставропольского края
№ Искрг-20070024-625-22/20070024

иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (пункт 2).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Из приведенных положений закона следует, что собственник по своему усмотрению владеет и пользуется принадлежащим ему имуществом и определяет расходы, необходимые для его содержания или ремонта.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»).

В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 07.02.2013 правообладателем федеральной собственности пяти этажного общежития расположенного по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Школьная, 20 «А», закрепленного на праве оперативного управления является ФГБОУ СПО «Григорополисский сельскохозяйственный техникум» (в данный момент организация переименована в ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платонова»).

09.03.2022 прокуратурой района с привлечением сотрудников ОНД и ПР по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу Ставропольского края УНД и ПР МЧС России по СК проведена проверка противопожарной безопасности на объекте федеральной собственности, а именно общежитие ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова», в ходе которой выявлены нарушения требований ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), п. 54 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1974 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ) состоящих из 25 пунктов нарушений.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района 17.03.2022 директору ГБПОУ «Григорополиский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» внесено представление.

Также 17.03.2022 в отношении должностного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам рассмотрения, которого 28.03.2022 сотрудниками ОНД и ПР (по Новоалександровскому городскому округу) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.

По результатам рассмотрения представления нарушения закона частично устранены, однако устранить все нарушения закона не представляется возможным в связи с отсутствием финансовых средств (ответ от 22.03.2022 № 134).

До настоящего времени не устранены следующие нарушения:

- не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения;
- речевые оповещатели размещены на расстоянии менее 150 мм от потолка;
- демонтированы двери из поэтажных коридоров в фойе;
- объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации;
- автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном (работоспособном) состоянии;
- не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;
- не обеспечено наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;
- не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;
- помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях;
- не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123 помещений складского назначения с обозначением им категорий и зон на входных дверях помещений с наружной стороны;
- отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Для устранения выявленных нарушений закона необходимо дополнительное финансирование министерством образования Ставропольского края.

В данный момент в общежитии ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» проживает 160 студентов и 19 лиц, эвакуированных из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Невыполнение указанных требований законодательства может повлечь за собой опасные последствия, которые могут привести к массовой гибели людей и работников, а также других лиц, круг которых не определен, поскольку в каждом конкретном случае определить их количество невозможно.

Впоследствии может наступить уголовная ответственность, предусмотренная ст. 219 УК РФ (нарушение Правил пожарной безопасности), ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

На основании п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закон «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В целях недопущения таких последствий, прокурор имеет основания и полномочия обратиться с иском в суд для защиты прав и законных интересов неопределенного круга лиц в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, поскольку, направляя в суд заявление в защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных интересов граждан, прокурор действовал в рамках полномочий, представленных законом, для предупреждения причинения вреда неопределенному кругу лиц.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ и п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации», в данном иске, предъявленном в интересах неопределенного круга лиц, прокурор выступает представителем неопределенного круга физических лиц, так как действует в силу закона в их интересах.

В силу ст. 12 ГК РФ, защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», ст. 45 ГПК РФ,

ПРОШУ:

1. Обязать министерство образования Ставропольского края в течении 1 месяца выделить денежные средства ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» для устранения нарушений пожарной безопасности в общежитии, расположенном по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Школьная, 20 «А».

2. Обязать ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум им. М.И. Платова» после выделения денежных средств в течении 3 месяцев устранить нарушения пожарной безопасности в общежитии, расположенном по

адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Школьная, 20 «А», а именно:

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения;
- речевые оповещатели разместить на расстоянии 150 мм от потолка;
- установить двери из поэтажных коридоров в фойе;
- объект оборудовать выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации;
- привести в исправное состояние автоматическую пожарную сигнализацию;
- привести в исправное состояние систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- утвердить регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности;
- обеспечить наличие технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;
- организовать работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности;
- помещение насосной обеспечить схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях;
- обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 ФЗ № 123 помещений складского назначения с обозначением им категорий и зон на входных дверях помещений с наружной стороны;
- обеспечить наличие проектной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Приложение: копии материала проверки, на ___ л.

И.о. прокурора района
младший советник юстиции



А.А. Репченко