



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д.164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому городскому округу
и Красногвардейскому муниципальному округу управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

356000, Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, 51,

E-mail: novoaliks77@skfo.mchs.gov.ru, тел. 8 (86544) 67-3-47

Единый телефон доверия: МЧС России - 8(495)400-99-99;

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю - 8(8652)39-99-99

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71

по делу об административном правонарушении

«28» марта 2022 г.

г. Новоалександровск

(место составления: город, село, район)

Главный государственный инспектор Новоалександровского городского округа и
Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края по пожарному надзору майор
внутренней службы Султанов Руслан Хасипович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев постановление заместителя прокурора Новоалександровского района Ставропольского края
о возбуждении дела об административном правонарушении

от «17» февраля 2022 г. и материалы в отношении должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество: Козел Сергея Григорьевича
2. Дата и место рождения: 31.10.1976 г.р., ст. Григорополисская Новоалександровского района
Ставропольского края Гражданство РФ
3. Адрес места жительства, тел. Ставропольский край, Новоалександровский район, ст.
Григорополисская, ул. Темижбекская, 2 моб. тел. 8-918-793-12-59
4. Место работы (учебы): Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата в месяц (иной доход) -----
7. Документ, удостоверяющий личность Паспорт 07 21 № 841253 выдан 09.11.2021 ГУ МВД России
по Ставропольскому края

(название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи)

8. Привлекался (лась) ли ранее к административной ответственности и когда: в течение года не
привлекался

У С Т А Н О В И Л:

09.03.2022 года в 11 час. 00 мин в помещениях общежития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум
имени атамана М.И. Платова» по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица
Григорополисская, улица Шмидта 20, в ходе проведения проверки прокуратурой Новоалександровского
района соблюдения законодательства о пожарной безопасности выявлены допущенные должностным
лицом – директором учреждения Козел С.Г. нарушения требований пожарной безопасности:

1. Световые оповещатели «Выход» не в полном объеме содержатся в исправном
(работоспособном) состоянии. Статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), пункт 54 Постановления
Правительства РФ от 16.09.2020 № 1974 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), пункт 5.1 СП 3.13130.2009.

2. Заблокированы двери эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в
лестничные клетки. Подпункт «б» пункта 27 ППР в РФ.

3. Неисправны (нарушена целостность) дымовые пожарные извещатели, установленные в
поэтажных коридорах. Пункт 54 ППР в РФ.

4. Огнетушители не в полном объеме имеют порядковые номера на корпусах. Пункт 407 ППР в РФ,

5. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения. Пункт 48 ППР в РФ.

6. Не обеспечено проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 48 ППР в РФ.

7. В номерах отсутствуют планы эвакуации. Пункт 84 ППР в РФ.

8. Не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации. Пункт 5, пункт 84 ППР в РФ.

9. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. Пункт 15 ППР в РФ.

10. Допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов (в том числе зарядных устройств мобильных телефонов) в номерах. Подпункт «и» 35 ППР в РФ.

11. Допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (в т.ч. в номерах, изоляторе, подвале). Подпункт «в» пункта 35 ППР в РФ.

12. Допущено размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка. Пункт 4.4 СП 3.13130.2009.

13. Сняты двери из поэтажных коридоров в фойе. Подпункт «д» пункта 16 ППР в РФ.

14. Объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации. Часть 7 статьи 83 ФЗ № 123.

15. Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии. Пункт 54 ППР в РФ.

16. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном (работоспособном) состоянии. Пункт 54 ППР в РФ.

17. Не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. Пункт 54 ППР в РФ.

18. На объекте защиты не обеспечено наличие технической документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Пункт 54 ППР в РФ.

19. Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Пункт 54 ППР в РФ.

20. В месте расположения пожарных приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Пункт 10 ППР в РФ.

21. Помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях. Пункт 51 ППР в РФ.

22. Отсутствует указатель направления со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника наружного противопожарного водоснабжения. Пункт 48 ППР в РФ.

23. Допущена установка на окнах 1 этажа глухих металлических решеток. Подпункт «г» п. 16 ППР в РФ.

24. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением им категорий и зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Пункт 12 ППР в РФ.

25. Отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации. Часть 1 статьи 83 ФЗ № 123.

Дело об административном правонарушении рассмотрено с участием лица, привлекаемого к административной ответственности. Ходатайств до начала рассмотрения и в ходе рассмотрения не поступало.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной

безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, принят Федеральный закон № 123-ФЗ, который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ предусмотрена обязанность соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Козел С.Г., назначенный руководителем Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Григорополиссский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова» по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица Шмидта 20, несет персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах защиты учреждения, в том числе по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Шмидта, 20.

Часть 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Объектом правонарушения являются установленные нормы и правила пожарной безопасности. В соответствии с ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Основанием для освобождения от ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения законодательно установленной обязанности. Доказательств наличия указанных обстоятельств не представлено.

Установив обстоятельства совершения правонарушения, исследовав собранные доказательства в их совокупности, прихожу к выводу, что событие административного правонарушения и состав доказаны.

В ходе производства по отягчающие ответственность обстоятельства установлены не были.

В качестве смягчающих обстоятельств принято во внимание признание своей вины Козел С.Г. в совершенном правонарушении.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1, 3, 5 ст. 29.10 КоАП Российской Федерации ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности»

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо Козел Сергея Григорьевича, зарегистрированного и проживающего по адресу Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Темижбекская 2, за нарушения требований пожарной безопасности признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, и подвергнуть административному наказанию в виде **предупреждения**.

Данное постановление может быть обжаловано в десятидневный срок с момента получения копии постановления: в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191 а; в Новоалександровский районный суд по адресу: Ставропольский край, Новоалександровский район, г. Новоалександровск, ул. Ленина, 123.

Должностное лицо, вынесшее постановление


(подпись)

Р.Х. Султанов
(Ф.И.О.)

Копию постановления получил(а) " 28 " 03 2022 г.


(подпись)

С.Г. Козел
(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Дата вступления в законную силу " " 20
(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Отметка об исполнении постановления:

Постановление № _____ от « _____ » _____ 202__ г. исполнено: « _____ » _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: « _____ » _____ 20__ г.

Исх. № _____