



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России
по Ставропольскому краю)

ул. 8 марта, 164, г. Ставрополь, 355000
Тел.: 34-94-05, факс: 75-96-55 (код 8652)
e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

ГБПОУ «Григорополисский
сельскохозяйственный техникум
имени атамана М.И. Платова»

ул. Ленина, 1,
ст. Григорополисская,
Новоалександровский район,
Ставропольский край, 356020

28.03.2022 № УВ-197-В-20-89

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«28» марта 2022 г.

г. Новоалександровск
(место рассмотрения, город, село, район)

Главный государственный инспектор Новоалександровского
городского округа и Красногвардейского муниципального округа
Ставропольского края по пожарному надзору майор внутренней службы
Султанов Руслан Хасипович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

рассмотрев постановление № 71 от «28» марта 2022 г. по административному
правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на ~~юридическое лицо~~
(на должностное лицо)

(ненужное зачеркнуть)

Козел Сергея Григорьевича,

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного(ную)) по адресу: 356020,
Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская,
ул. Темижбекская 2,

(юридический адрес или адрес регистрации)

УСТАНОВИЛ:

09 марта 2022 года в 11 часов 00 минут в помещениях общежития
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова» по адресу: Ставропольский край,
Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица Шмидта 20,
в ходе проведения проверки прокуратурой Новоалександровского района
соблюдения законодательства о пожарной безопасности выявлены

допущенные должностным лицом – директором учреждения Козел С.Г. нарушения требований пожарной безопасности:

1. Световые оповещатели «Выход» не в полном объеме содержатся в исправном (работоспособном) состоянии. Статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1974 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), пункт 5.1 СП 3.13130.2009.

2. Заблокированы двери эвакуационных выходов, ведущих из поэтажных коридоров в лестничные клетки. Подпункт «б» пункта 27 ППР в РФ.

3. Неисправны (нарушена целостность) дымовые пожарные извещатели, установленные в поэтажных коридорах. Пункт 54 ППР в РФ.

4. Огнетушители не в полном объеме имеют порядковые номера на корпусах. Пункт 407 ППР в РФ.

5. Не обеспечена исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения. Пункт 48 ППР в РФ.

6. Не обеспечено проведение проверок на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью) с занесением результатов в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пункт 48 ППР в РФ.

7. В номерах отсутствуют планы эвакуации. Пункт 84 ППР в РФ.

8. Не обеспечено наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации. Пункт 5, пункт 84 ППР в РФ.

9. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями. Пункт 15 ППР в РФ.

10. Допущено оставление без присмотра включенных в электрическую сеть бытовых электроприборов (в том числе зарядных устройств мобильных телефонов) в номерах. Подпункт «и» 35 ППР в РФ.

11. Допущена эксплуатация электрических светильников со снятыми колпаками (в т.ч. в номерах, изоляторе, подвале). Подпункт «в» пункта 35 ППР в РФ.

12. Допущено размещение речевых оповещателей на расстоянии менее 150 мм от потолка. Пункт 4.4 СП 3.13130.2009.

13. Сняты двери из поэтажных коридоров в фойе. Подпункт «д» пункта 16 ППР в РФ.

14. Объект не оборудован выводом сигнала срабатывания автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны без участия работников транслирующей организации. Часть 7 статьи 83 ФЗ № 123.

15. Автоматическая установка пожарной сигнализации не содержится в исправном (работоспособном) состоянии. Пункт 54 ППР в РФ.

16. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не содержится в исправном (работоспособном) состоянии. Пункт 54 ППР в РФ.

17. Не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности. Пункт 54 ППР в РФ.

18. На объекте защиты не обеспечено наличие технической документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Пункт 54 ППР в РФ.

19. Не организованы работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Пункт 54 ППР в РФ.

20. В месте расположения пожарных приемно-контрольных приборов отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Пункт 10 ППР в РФ.

21. Помещение насосной не обеспечено схемой обвязки насосов с информацией о защищаемых помещениях. Пункт 51 ППР в РФ.

22. Отсутствует указатель направления со светоотражающей поверхностью, либо световой указатель, подключенный к сети электроснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения источника наружного противопожарного водоснабжения. Пункт 48 ППР в РФ.

23. Допущена установка на окнах 1 этажа глухих металлических решеток. Подпункт «г» п. 16 ППР в РФ.

24. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского назначения с обозначением им категорий и зон на входных дверях помещений с наружной стороны. Пункт 12 ППР в РФ.

25. Отсутствует проектная документация на монтаж автоматической пожарной сигнализации. Часть 1 статьи 83 ФЗ № 123.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Во исполнение ст. 29.13 КоАП РФ Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», Ставропольский край, Новоалександровский район, ст. Григорополисская, ул. Ленина 1, необходимо **в течение 1 (одного) месяца** с момента получения данного представления принять конкретные меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, о которых сообщить должностному лицу, вынесшему представление.

В случае несообщения (непредставления сведений (информации)) в течение 1 месяца с момента получения представления предусмотрена административная ответственность

ст. 19.7 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

В случае не представления информации **до 28.04.2022 (включительно)** законному представителю Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополисская, улица Ленина, 1, необходимо прибыть в **15 часов 20 минут «29» апреля 2022 года** в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новоалександровскому городскому округу и Красногвардейскому муниципальному округу по адресу: Ставропольский край, г. Новоалександровск, ул. Заводская, № 51, кабинет № 6, для составления протокола об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.

В случае неявки протокол будет составлен в отсутствие законного представителя.

Главный государственный инспектор
Новоалександровского городского округа и
Красногвардейского муниципального округа
Ставропольского края по пожарному надзору
майор внутренней службы
Султанов Руслан Хасипович

(должность, лица вынесшего представление)


(подпись)

Представление получил:

Законный представитель ГБПОУ
«Григорополисский сельскохозяйственный
техникум имени атамана М.И. Платова»
Козел С.Г.

(должность, Ф.И.О. руководителя/должностного лица)


(подпись)

«28» марта 2022 г.

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)