



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

АКТ ПРОВЕРКИ

от " 29 " мая 2018 г.

№ 2020-Р-ВП-А/1.7
17 час.00 мин.

Пятигорск

**органа государственного контроля (надзора), юридического лица
Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Григорополитский сельскохозяйственный техникум имени
атамана М.И. Платова»,
ИНН 2615004324**

По адресу/адресам: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополитская, ул.Ленина, д.1

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

На основании: Распоряжения Кавказского Управления Ростехнадзора от 18.04.2018 № 2020-Р-ВП-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Заварзиным Д.П.

была проведена (плановая/внеплановая, документарная/выездная) проверка выполнения ранее выданного предписания от 24.11.2017 г. № 6540-Р-ПЛ-К12.6 в отношении: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Григорополитский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И. Платова», ИНН: 2615004324; ОГРН: 1022602825695.

Руководитель: директор Козел Сергей Григорьевич; тел: (86544) 52299.

Юридический адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополитская, ул.Ленина, д.1; электронная почта: gshtd@mail.ru ;

Фактический адрес: Ставропольский край, Новоалександровский район, станица Григорополитская, ул.Ленина, д.1

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: (в случае проведения филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам – указывать дату и время по каждому адресу отдельно) с «28» мая 2018 г. по «29» мая 2018 г. с 9.00 часов до 17 часов.

Продолжительность 2 рабочих дня.

Общая продолжительность проверки: два рабочих дня/шестнадцать рабочих часов
рабочих дней/часов

Акт составлен: Кавказским Управлением Ростехнадзора.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения Кавказского управления Ростехнадзора о проведении проверки **ознакомлен:** Козел С.Г., директор _____ 04.05.2018г. в 09.50

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица(о), проводившие проверку:

- государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Ведерникова Ирина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Козел Сергей Григорьевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: все нарушения устранены.

п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного, нормативного технического документа, номер пункта, статьи требования которого нарушены	Результат выполнения
1	2	3	4
Электрохозяйство			
1.	Нет приказа о назначении заместителя ответственного за электрохозяйство учебного заведения	п.1.2.3; 1.2.1; 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
2.	Электромонтер, преподаватели физики, информатики, старший мастер не прошли проверку знаний по электробезопасности в комиссии Ростехнадзора	п.1.4.34 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
3.	Электротехнологический персонал столовой (повара, кух.рабочие) не прошли проверку знаний по электробезопасности	п.1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
4.	Не разработаны мероприятия по безопасности труда со сторонними организациями (ЭТЛ, наладочными, строительно-ремонтными и т.д.), учитывающие взаимодействие строительно-монтажного и эксплуатационного персонала	п.1.7.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
5.	Отсутствует журнал инструктажа установленной формы для проведения инструктажей по безопасности труда с командированным персоналом	п.46.4 Правил по ОТ при эксплуатации электроустановок	выполнено
6.	Отсутствует общая схема электроснабжения здания техникума	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации	выполнено

		потребителей	
7.	Учреждение не в полном объеме укомплектовано технической документацией по эксплуатации электроустановок.	гл. 1.8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
8.	Кровля на общежитии не соответствует СНиП (протекает)	п. 1.1.23 Правила устройства электроустановок	выполнено
9.	Не сделаны надписи о назначении присоединений и их диспетчерских наименований в РУ-0,4 кВ	п.2.2.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
10.	Оборудование РУ-0,4 кВ не очищено от пыли и грязи.	п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
11.	РУ-0,4 кВ не имеет запирающего устройства	п.2.2.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
12.	Отсутствует перечень работ, разрешенных в порядке текущей эксплуатации	п.1.8.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
13.	Отсутствует журнал дефектов и неполадок на электрооборудовании	п.1.8.9 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
14.	Электропроводка в мастерских с истекшим нормативным сроком службы и не соответствует требованиям Правил (выполнена проводом с алюминиевыми жилами).	п.1.6.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей; п.1.7.3 Правил устройства электроустановок	выполнено
15.	Отсутствует паспорт на заземляющее устройство.	п.2.7.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
16.	Вышедшие из строя люминесцентные лампы не вывозятся для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места.	п.2.12.15 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей	выполнено
17.	Отсутствует комплект электрозащитных средств	п.1.2.1 Правил	выполнено

		эксплуатации электроустановок потребителей	
--	--	--	--


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: **нет.**


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не выявлены.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки): 28.05.2018 г.



Кавказское управление (Ведерникова И.Б.)

 (Козел С.Г.)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение Кавказского Управления Ростехнадзора от 18.04.2018 № 2020-Р-ВП-А/1.7, утвержденного заместителем руководителя Д.П.Заварзиным.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор



(подпись)

(И.Б. Ведерникова)

(расшифровка подписи)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор

(должность руководителя организации)

(подпись)

29 мая 2018 г.

Козел С.Г.

(расшифровка подписи)

МП

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)